

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W SEJNACH

16-500 SEJNY, ul. Rittlera 2

tel. (87) 5173 350, e-mail: psse.sejny@pis.gov.pl

Znak: HK.903.16.2022

Sejny, dnia 05.04.2022r.

KOMUNIKAT NR 3
w sprawie
WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ W SEJNACH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach informuje, że w badaniu jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z Wodociągu Sejny-punkt poboru: kran w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach na podstawie sprawozdania nr 99191/22/SOK z dnia 29.03.2022r. stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h -380 jtk/ml. (zalecana ogólna liczba organizmów w kranie u konsumenta nie powinna przekraczać 200 jtk/ml)

WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PO PRZEGOTOWANIU

1. Woda wymaga przygotowania do: przygotowania posiłków, mycia na surowo warzyw i owoców, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt.
2. Wodę należy gotować przez minimum 2 min, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
3. Nie ma konieczności gotowania wody do stosowania w celach sanitarnych, mycia, prania odzieży, prac porządkowych np. mycia podłóg i splukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.)

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Otrzymuje:

- 1) Adresat
- 2) a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sejnach
A. Nowak
mgr inż. Agnieszka Moroz